



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отделение надзорной деятельности по Багаевскому району
Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России
по Ростовской области
Почтовый адрес: ул. Московская, 1, ст. Багаевская, Ростовская область, 346610
Телефоны: (8257) 32-1-37 факс (8257) 32-1-37
E-mail: 45 gpn_rnd@mail.ru

**Предписание № 27/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Багаевская средняя общеобразовательная школа № 2»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника УНД Главного управления МЧС России по Ростовской области полковника внутренней службы Устина В.Г. № 27 от 03.04.2013 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 12 ч. 00 мин. "06" мая 2013 г. по 13 ч. 00 мин. "06" мая 2013 г.

проведена проверка

начальником отделения надзорной деятельности по Багаевскому району УНД Главного управления МЧС России по Ростовской области – главным государственным инспектором Багаевского района по пожарному надзору майором внутренней службы Козинченко А.В., объекта защиты: МБОУ Багаевская СОШ № 2 по адресу: Багаевский район, ст. Багаевская, ул. Ленина, 57

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: Директором МБОУ Багаевская СОШ № 2 Бочкаревой Светланой Алексеевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт(абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Огнетушители в помещениях зданий расположить на высоте не более 1,5 метра.	Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра (пункт 480 ППР в РФ).	Август 2013 г.	
2.	Обеспечить очистку территории объекта от сухой травы.	Руководитель организации обеспечивает своевременную очистку объектов от горючих отходов, мусора, тары,	Август 2013 г.	

		опавших листьев и сухой травы (пункт 77 ППР в РФ).		
3.	Провести проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций зданий.	Руководитель организации обеспечивает осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год (пункт 21 ППР в РФ).	Август 2013 г.	
4.	В инструкции о мерах пожарной безопасности указать лиц ответственных за выполнение мероприятий предусмотренных подпунктами а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н пункта 462 ППР в РФ.	В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта; б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств; в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, прекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий,	Август 2013 г.	

способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;

з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;

к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных

		и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара; н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития (пункт 462 ППР в РФ).		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушения обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности
по Багаевскому району УНД ГУ МЧС России
по Ростовской области

Козинченко А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

" " 20 г.



Предписание для исполнения получил: директор МБОУ Багаевская СОШ № 2 Бочкарева С.А.
(должность, фамилия, инициалы)

" " 20 г.

(подпись)